

## Relatório de Ensaio nº 3347/11/N (Versão nº1)

### Dados da Amostra

Matriz: Consumo humano  
Ref. Cliente: Póvoa de Varzim - Água Doce  
Amostrado: LPQ Norte  
Data da Amostragem: 2011-06-13  
Data da Entrega: 2011-06-13

DOCAPESCA Portos e Lotas, SA  
Avenida Brasília  
Pedrouços  
1400-298 LISBOA

Início da Análise em: 2011-06-13

Conclusão da Análise em: 2011-06-28

### Parâmetros

*Escherichia coli*

MI 04-019 ed.0

0 UFC/ 100mL

0

Coliformes totais

Método Interno 04-019 ed.0

0 UFC/ 100mL

0

Cloro Res. Disponível Local

Método interno 04-018 Ed.3

0.2 mg/ L Cl

-

Valores Legislados do(a): D.L. 306/07

(continua)

O ensaio assinalado com \* não está incluído no âmbito da acreditação. O ensaio assinalado com \*\* foi subcontratado.

Os resultados assinalados a negrito encontram-se fora dos limites de especificação.

A representatividade das amostras só é garantida pelo LPQ quando a amostragem é da sua responsabilidade.

Os resultados constantes neste Relatório de Ensaio, referem-se exclusivamente às amostras ensaiadas. Este Boletim só pode ser reproduzido na totalidade. A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor) representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado.

## Relatório de Ensaio nº 3347/11/N (Versão nº1)

### Dados da Amostra

Matriz: Consumo humano  
Ref. Cliente: Póvoa de Varzim - Água Doce  
Amostrado: LPQ Norte  
Data da Amostragem: 2011-06-13  
Data da Entrega: 2011-06-13

DOCAPESCA Portos e Lotas, SA  
Avenida Brasília  
Pedrouços  
1400-298 LISBOA

### Observações:

Todos os parâmetros analisados estão de acordo com o referencial aplicável.

Vila Nova de Gaia, 2011-06-29



( Patricia Reimao - Chefe laboratório LPQ Porto)

|                         |  |             |                             |            |                                     |
|-------------------------|--|-------------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|
| <b>UFC</b>              | Unidades Formadoras de Colónias  | <b>L.Q.</b> | Limite de Quantificação     | <b>VMR</b> | Valor Máximo Recomendável Legislado |
| <b>VLE</b>              | Valor Limite de Emissão Legislado  | <b>VP</b>   | Valor Paramétrico Legislado | <b>VMA</b> | Valor Máximo Admissível Legislado   |
| <b>VL</b>               | Valor Limite Legislado   | <b>VR</b>   | Valor Recomendado Legislado | <b>ND</b>  | Não Detectado                       |
| <b>Subcontratado A</b>  | Ensaio subcontratado a laboratório acreditado para a sua realização      |             |                             |            |                                     |
| <b>Subcontratado NA</b> | Ensaio subcontratado a laboratório não acreditado para a sua realização. |             |                             |            |                                     |

A Colheita da amostra está incluída no âmbito da acreditação (MI 01-029 Ed.5).

O ensaio assinalado com \* não está incluído no âmbito da acreditação. O ensaio assinalado com \*\* foi subcontratado.

Os resultados assinalados a negrito encontram-se fora dos limites de especificação.

A representatividade das amostras só é garantida pelo LPQ quando a amostragem é da sua responsabilidade.

Os resultados constantes neste Relatório de Ensaio, referem-se exclusivamente às amostras ensaiadas. Este Boletim só pode ser reproduzido na totalidade. A apresentação de um resultado incluindo o símbolo < (menor) representa o limite de quantificação para esse parâmetro pelo método indicado.